



**Prefeitura Municipal de Serrana**  
**Secretaria de Infraestrutura Urbana**

Rua: Dr. Tancredo Almeida Neves, 176 – CEP: 14150-000 – SERRANA - SP

www.serrana.sp.gov.br - E-mail: [infraestrutura@serrana.sp.gov.br](mailto:infraestrutura@serrana.sp.gov.br)

Tel/Fax: (16) 3489-2873

Serrana, 05 de março de 2026

**Ofício INFRA nº 078/2026**

**Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Serrana**

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 21/2026 sobre manutenção da rede de esgoto.

Prezado,

Em atenção ao requerimento formulado por esta Casa Legislativa, a equipe técnica do Departamento de Água e Esgoto de Serrana (DAES), vinculado a esta Secretaria de Infraestrutura, realizou vistorias no local e identificou as causas do problema crônico de vazamento de esgoto na Rua Belmiro Martins Rosa, no Bairro Santa Clara II.

Foi constatado que o referido bairro, por ser mais antigo, recebe todo o esgoto proveniente de dois outros bairros da região: Jardim Primavera e Santa Luzia. Durante a implantação desses bairros mais novos, as redes de esgoto não foram dimensionadas ou construídas de forma adequada, resultando em uma sobrecarga no sistema do Santa Clara II, que atualmente não suporta o volume recebido.

Diante dessa situação, o DAES tem realizado ações constantes de desobstrução para minimizar os transtornos à população, mas reconhece a necessidade de uma solução definitiva para o problema.

Nesse sentido, esta Secretaria de Infraestrutura, por meio do DAES, informa que está empenhada em solucionar o problema de forma estrutural e assume o compromisso de concluir as intervenções necessárias no prazo de **60 (sessenta) dias**, contados a partir desta data.

Agradecemos a atenção e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

**LUIZ ANDRÉ DOS SANTOS**

**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**